



161012050388

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2021) 新锐 (水) 字第 (04108) 号

项目名称 江苏永之清固废处置有限公司二季度废水委

托采样

委托单位 江苏永之清固废处置有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二一年四月



检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259



江苏新锐环境监测有限公司

检测 报 告

委托单位	江苏永之清固废处置有限公司	地址	常熟市
项目名称	江苏永之清固废处置有限公司二季度废水委托采样	项目地址	/
联系人	蒋忠清	电话	18051788868
采样人	毛益峰、胡景	采样日期	2021 年 04 月 15 日
分析人	仇晓慧、沈云辉等	分析日期	2021 年 04 月 16 日-21 日
检测内容	废水：氟化物、镉、砷、六价铬、总汞、铅、总铬、五日生化需氧量		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
工况信息	见附件 1		
结论	本次检测结果表明： 参考常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准（由客户提供），该公司废水总排口排放废水中五日生化需氧量的排放浓度符合标准限值要求，参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），该公司废水总排口排放废水中镉、砷、六价铬、总汞、铅、总铬的排放浓度均符合表 1 标准限值要求，氟化物符合表 4 标准限值要求。 检测结果见第 2 页。		

编制：王红蕾

审核：卢静

签发：秦海兵

检验检测专用章

签发日期：2021 年 4 月 23 日

(2021)新锐(水)字第(04108)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：废水

任务编号：202104108

采样地点	样品编号	采样日期	样品状态	检 测 项 目 单位：mg/L			
				氟化物	镉	砷	六价铬
废水总排口	202104108 S1-1-1	2021.04.15	透明、无色、无味、 无浮油	8.80	ND	0.0417	ND
标准限值				≤20	≤0.1	≤0.5	≤0.5
检出限				/	0.05	/	0.004
采样地点	样品编号	采样日期	样品状态	总汞	铅	总铬	五日生化需氧量
废水总排口	202104108 S1-1-1	2021.04.15	透明、无色、无味、 无浮油	ND	ND	0.06	41.4
标准限值				≤0.05	≤1.0	≤1.5	≤150
检出限				0.00004	0.1	0.03	/
备注：1、ND表示未检出； 2、标准限值由客户提供。							
以下空白							

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
废水	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	镉、铅、总铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	砷、总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
氟离子浓度计	PXSJ-216F	JCSB-C-004	2022.01.04
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2021.12.17
原子荧光光度计	AFS-8520	JCSB-C-002-3	2021.12.17
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2022.01.04
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2022.05.07
生化培养箱	BPC-250F	JCSB-F-018	2022.01.21
溶解氧仪	MICRO 800	JCSB-C-018-3	2021.09.04
以下空白			

监测期间工况单

企业 基本 信息	企业名称	江苏永清固废处置有限公司		
	地 址	常熟经济开发区友香路102号		
	环保负责人	蒋忠清	联系方式	1801788868

表1 生产工况

主要产品	当日产量	产量单位	计划年产量
危险废物	112 t	t	3.5万t

表2 废水治理设施运行情况

废水处理设施	当日处理废水量(吨)	设计处理水量(吨/天)
收集-沉淀-压滤	38 吨	200 吨

表3 噪声设备运行情况

所在车间	主要设备	开(台)	关(台)	备 注
生产车间	风机	24	0	

表4 废气处理设施运行情况

废气处理设施	对应监测点	运行情况
		(喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、光氧、除尘器等功率负荷)

备注: 表1必填, 其他按检测内容对应填写, 日期填写现场检测当天。

单位盖章(签名)  金志刚
2021年6月15日

*****报告结束*****